



CCG 0317
11 12

0318

Señal a Lift control para informar falta de Red. ALT

Equipos Tamaño 6 en adelante agregar Alimentacion Aux.

Switch monitor de freno activado. Si no existe, utilizar auxiliar de Xp

DIBUJO:	FECHA:	ESCALA:
REV.: 001	MEDIDA:	
APR.: LAY 09/03/20	TOLERANCIA: +/- MM	
FOLIO: 02/02	MATERIAL:	

ARCHIVO: clientes/lift UPS
EURO TECHNIQUES

ESQUEMA DE PRINCIPIO
LIFT UPS V4.1

Variador de Frecuencia Ascensor

Cliente:	
	G100